

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	安徽省天然气开发股份有限公司小庙分输站安全现状评价		
	行业类别	陆上油气管道运输业	报告提交时间	2022.12.27
	项目简介	<p>安徽省天然气开发股份有限公司于 2003 年 02 月 14 日注册成立，注册资本叁亿叁仟陆佰万元整，公司位于安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号。</p> <p>小庙分输站位于合肥市蜀山区小庙镇硕大塘村（国道 G312 路南侧），于 2013 年建成，该站上游为肥西首站，下游为六安。由于下游无供气用户，小庙分输站现处于停运状态，输气量尚未达到设计要求。</p> <p>该站依托的肥西-六安天然气支线全长约 75km，设计压力为 4.0MPa。该站的进站压力约为 2.87MPa，出站压力在 1.39MPa 左右；年设计输气量 $3.98 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$，管道规格 $\Phi 273 \times 6.3 \text{mm}$ 的 L360 直缝电阻焊钢管。肥西-六安天然气支线全线共设肥西首站（隶属于肥西分输站）、小庙分输站、六安输气末站三个站场，均属于输气五级站场；设置有 1#、2#和 3#三座截断阀室。小庙分输站位于整条管线 1#阀室与 2#阀室之间，距 1#阀室约 14km，距 2#阀室约 20km。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	牛伟波	技术负责人	王晓华
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	牛伟波
	报告审核人	张会平	安全评价师	李茂刚 侯光第 王军山 孙亮 臧怀壮 张春节
	注册安全工程师	牛伟波 唐晓娟 张春节 王军山 张会平 侯光第	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	牛伟波 侯光第		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.9.25，对现场进行勘验，收集资料；2022.11.21 现场复查。		

现场照片







备注及其他信息

无