

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司阿瓦提乌鲁却勒加油站防渗改造项目安全预评价报告		
	行业类别	化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2026.6.18
	项目简介	<p>中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司阿瓦提乌鲁却勒加油站防渗改造项目位于新疆阿克苏地区阿瓦提县乌鲁却勒镇也台格热木村2组43号。本站油罐区设置防渗灌池，原有单层钢制储罐3座，其中50m³的汽油储罐1座和50m³的柴油储罐2座，折合总罐容为100m³（柴油储罐容积折半计算），2台潜泵式四枪汽柴油加油机，本次防渗改造工程主要是将1具50m³的单层钢制汽油罐更换为1具30m³的SF双层汽油罐，2具50m³的单层钢制柴油罐更换为2具50m³的SF双层柴油罐。本站改造后总罐容为130m³，折合总罐容为80m³（柴油储罐容积折半计算）。属于三级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	梁欣	报告编制人	徐志伟 杨志军
	报告审核人	张会平	安全评价师	刘全进 臧怀壮 米航宇 杨志军
	注册安全工程师	杨志军、米航宇、刘全进、梁欣、张会平、邹方永	技术专家及技术人员	-----
评价活动主要信息	安全评价类型	安全预评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟 杨志军（负责现场勘验人员）		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2026.5.24 了解项目的基本情况、对现场进行勘验。		

现场照片







备注及其他信息

无